

Tillämpningsanvisning som preciserar grunderna för bestämning av avgiftskomponenter för eldistributionsprodukter

Version	Datum	Beskrivning av ändring
1.0	14.4.2026	Första versionen publicerad

Denna tillämpningsanvisning har utarbetats för att förtydliga och precisera Energimyndighetens föreskrift 2340/000002/2025 om grunderna för bestämning av avgiftskomponenter för eldistributionsprodukter.

Föreskriften har meddelats med stöd av 54 § 2 mom. i elmarknadslagen (588/2013), enligt vilket Energimyndigheten får meddela närmare föreskrifter enligt artikel 18 i elhandelsförordningen om de nationella grunderna för bestämning av effektavgiften och tidsfördelningen samt om strukturerna för övriga avgiftskomponenter i eldistributionstjänsterna

Tillämpningsområde

Produkter som är avsedda uteslutande för produktion eller energilagring har avgränsats utanför föreskriftens tillämpningsområde.

Föreskriften tillämpas dock på förbrukningsprodukter där det, utöver förbrukning, samtidigt finns produktion och denna produktion inte faktureras med en separat produkt.

Grundavgiften och antalet användningsplatser

Nätsinnehavaren får differentiera grundavgiften enligt antalet användningsplatser i elanslutningen. Vid definitionen av en anslutning med flera användningsplatser ska nätsinnehavaren tillämpa endast ett kriterium som nätsinnehavaren har fastställt (till exempel "minst tre användningsplatser"). Flera, parallella eller alternativa kriterier för anslutningar med flera användningsplatser får inte tillämpas i produktutbudet.

Tidsfördelning för energavgift och effektavgift

Som tidsfördelning får endast den riksomfattande tidsfördelningen för natt- och säsongsindelning som beskrivs i 7 kap. 2 § i statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser tillämpas¹. Med andra ord får den möjlighet att tillämpa lokal tidsfördelning som i 7 kap. 3 § i förordningen har reserverats för mättjänster inte tillämpas vid fakturering av eldistribution.

Energimyndigheten utreder behovet av att ta initiativ till att uppdatera de riksomfattande tidsfördelningarna i mättningsförordningen före den 1 januari 2029 så att de på ett enhetligt sätt betjänar alla spänningsnivåer, särskilt i fråga om tidsavgränsningen för vintervardagar.

¹ [Statsrådets förordning om utredning och mätning av elleveranser | 767/2021 | Finlex](#)



Toppeffekt mätt på heltimmar som grund för bestämningen av effektavgiften

För användningsplatser med säkringsstorlek på högst 63 A och över 63 A ska mätningen av toppeffekten för bestämningen av effektavgiften baseras på uppgifter som mätts på heltimmar, det vill säga på uppmätt förbrukning under fyra på varandra följande kvartstimmar inom heltimmen.

Detta förtydligar och förenklar uppföljningen av toppeffekten, eftersom toppeffekten under en månad med 30 dagar väljs bland 720 timmar under månaden och inte bland 2 880 uppmätta möjliga tidpunkter. Förbrukningsuppgifter per heltimme finns redan i nuläget tillgängliga i Datahub-portalen, vilket förtydligar granskningen av effekttoppar ur slutförbrukarens perspektiv.

Effektavgiftens enhetspris får inte differentieras

Om en produkt har en effektavgift, ska den ha endast ett enhetspris. Med andra ord får effektavgiftens enhetspris inom en enskild produkt inte differentieras så att en viss del av den debiterbara effekten har ett visst enhetspris och en annan del av den debiterbara effekten ett annat enhetspris.

Nettning av egen produktion vid bestämningen av energiavgiften och effektavgiften

När både energiavgiften och effektavgiften debiteras med en enda produkt ska den egna produktion som uppmätts under granskningsperioden dras av (nettas) från den förbrukning som uppmätts under granskningsperioden.

Skyddstid efter elavbrott beaktas inte i grunderna för bestämning av effektavgiften

Skyddstid efter elavbrott beaktas inte i grunderna för bestämning av effektavgiften. Beaktandet av en eventuell så kallad återstuds efter elavbrott vid faktureringen av eldistribution behandlas separat i samband med nästa uppdateringsomgång av nät-tjänstvillkoren, när detta blir aktuellt.

Erbjudande av alternativa lämpliga produkter till olika kundgrupper i enlighet med 54 § 1 mom. i elmarknadslagen

Den aktuella bestämmelsen i elmarknadslagen regleras inte genom den föreskrift som denna tillämpningsanvisning gäller, utan distributionsnätsinnehavarna ska iakttä 54 § 1 mom. i elmarknadslagen direkt för att uppfylla lagens krav.

54 § 1 mom. i elmarknadslagen uppdaterades i juli 2025, då följande understrukna del lades till:

”Distributionsnätsinnehavaren ska erbjuda sina distributionsnätsanvändare eldistributionsprodukter med olika tidsfördelningar och prisstrukturer och som motsvarar användarnas behov.”



Nätsinnehavaren ska alltså erbjuda användningsplatser med huvudsäkring på högst 63 A ett alternativ utan effektagift. Energimyndigheten kommer att publicera en separat preciserande anvisning om definitionen av produkter senare under 2026.