

# VÄLIAIKAINEN OHJE TODENTAJALLE KOSKIEN PREMIOJÄRJESTELMÄÄN HYVÄKSYTYN VOIMALAITOKSEN TUOTANTOSELVITYSTEN VARMENTAMISTA (NÄMÄ OHJEET LISÄTÄÄN MYÖHEMMIN ENERGIIVIRASTON TODENTAJAOHJEESEEN DNRO 1904/002/2014 MUIDEN PÄIVITYSTEN YHTEYDESSÄ)

## 9.5 Premiojärjestelmään hyväksytyjen voimalaitosten maksatushakemusten ja tuotantoilmoitusten varmentaminen

Premiojärjestelmässä oikeus tuen saamiseen alkaa seurantasuunnitelman hyväksymisen jälkeen voimalaitoksen hyväksymispäätöksessä määritellyn tariffijakson mukaisesti. Voimalaitoksen tukiaika on enintään 12 vuotta, joka on jaettu kolmeen neljän (4) vuoden mittaiseen tukijaksoon. Tukiaika alkaa kulua sähkön tuottajan ilmoittamasta ensimmäisestä tariffijaksosta, joka on ilmoitettu hyväksymispäätöksessä. Premiojärjestelmän voimalaitosten hyväksymispäätökset, hyväksytyt seurantasuunnitelmat sekä siirto- ja muutospäätökset löytyvät Energiaviraston nettisivuilta täältä: <https://energiavirasto.fi/premiojarjestelma>.

Premiojärjestelmään hyväksytyä voimalaitosta koskee tuotantotukilain nojalla kalenterivuositteiset sekä tukijaksokohtaiset velvoitteet sähkön tuotannolle. Velvoitteiden seuraamiseksi Energiavirasto kerää voimalaitoksen varmennetut tuotantotiedot jokaiselta tariffijaksolta huolimatta siitä, maksetaanko voimalaitokselle tukea vai ei. Tuotantovelvoitteet alkavat sähkön tuottajan ilmoittamasta ensimmäisestä tariffijaksosta, joka on ilmoitettu hyväksymispäätöksessä.

Premiojärjestelmään hyväksytyjen voimalaitosten sähkön tuottajien tulee jättää tariffijaksoittain Energiavirastolle joko maksatushakemus tai tuotantoilmoitus kahden kuukauden kuluessa tariffijakson päättymisestä. Sekä maksatushakemuksen että tuotantoilmoituksen liitteenä tulee toimittaa todentajan varmennus tuotantonselvityksestä. Tuotantonselvitysten varmentaminen edellyttää virallista hyväksymistä tuotantotukitodentajaksi.

Tuotantotukilaissa säädetyn aikarajan noudattaminen on edellytys preemion mukaisen tuen maksamiselle. Ajoissa suoritetut varmennukset ovat keskeinen keino välttää yllätykselliset asiat ja aikatauluongelmat tuotantonselvitysten varmentamisen yhteydessä. Vastuu maksatushakemuksen ja tuotantoilmoituksen sekä niiden liitteenä toimitettavan todentajan varmennuksen jättämisestä viranomaiselle aikarajojen puitteissa on sähkön tuottajalla. Tällä voi olla vaikutusta sähkön tuottajan ja todentajan välisen sopimuksen ehtoihin ja todentajan vastuiden suuruuteen (mm. todentajalta vaadittavaan vastuuvakuutukseen). Jos varmentaminen viivästyy sähkön tuottajan (tai todentajan) laiminlyöntien vuoksi, eikä todentajan varmentaman tuotantonselvityksen sisältämää maksatushakemusta ole toimitettu aikarajojen puitteissa viranomaiselle, tukea ei makseta kyseiseltä ajanjaksolta.

Sähkön tuottajille annetut ohjeistukset koskien preemion mukaisen tuen maksatusta ja voimalaitoksen tuotantovelvoitteita löytyvät [Premio-ohjeesta](#) kappaleesta 10.

### 9.5.1 Tuotantonselvityksen varmentaminen

Sähkön tuottaja jättää Energiavirastolle tariffijaksoittain joko maksatushakemuksen tuen maksamista varten tai pelkän tuotantoilmoituksen, jolla seurataan tuotantovelvoitteiden täyttymistä. Maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen tulee sisältää todentajan varmentama tuotantonselvitys. Todentaja varmentaa sähkön tuottajan maksatushakemukselle tai tuotantoilmoitukselle täyttämät

tuotantaselvityksen tiedot liitteenä olevalle lomakkeelle ja kirjaa varmennukseensa havaitsemansa puutteet ja poikkeamat.

Sähkön tuottajia on ohjeistettu toimittamaan tariffijakson päätyttyä todentajalle tarvittavat lomakkeet varmennuksen tekemiseen. Todentajan lomake preemiolaitoksen tuotantaselvityksen varmentamiseen täyttöohjeineen löytyy tarvittaessa Energiaviraston sivuilta täältä:

[https://energiavirasto.fi/asiointi#hae\\_preemion\\_mukaisen\\_tuen\\_maksatusta\\_tai\\_jata\\_tuotantoilmoitus](https://energiavirasto.fi/asiointi#hae_preemion_mukaisen_tuen_maksatusta_tai_jata_tuotantoilmoitus).

Maksatushakemuksen ja tuotantoilmoituksen tuotantaselvityksen varmennus tehdään samoja menettelyitä noudattaen eli molemmissa tapauksissa todentaja varmentaa voimalaitoksen tariffijaksokohtaisen tuotantaselvityksen.

Sähkön tuottajan tulee toimittaa tuotantaselvityksen tiedot todentajalle varmennettavaksi tariffijakson päätyttyä. Sähkön tuottajan on viimeistään tuotantaselvityksen varmennusvaiheessa toimitettava todentajalle voimassa oleva hyväksymispäätös ja seurantasuunnitelma liitteineen. Todentaja varmentaa, että sähkön tuottajan tekemän tuotantaselvityksen tiedot on tuotettu voimassa olevan seurantasuunnitelman mukaisesti, ja että tuotantaselvityksen tiedot ovat asianmukaisia ja oikeita. Todentaja tarkastaa, että sähkön tuottajan esittämään sähköenergian tuotantomäärään tariffijaksolla ei liity virheitä, puutteita tai väärintulkintoja.

Tuotantaselvityksellä tarkoitetaan preemiolaitoksen tapauksessa selvitystä, joka sisältää seuraavat tiedot:

- Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla sähköenergialla ja negatiivisten sähkön tuntihintojen tuotannolla megawattitunteina.
- Sähkön tuotantomäärä vähennettynä voimalaitoksen omakäyttölaitteiden kuluttamalla sähköenergialla megawattitunteina tariffijakson kaikilta tunneilta.

Todentajan on tarkastettava mm., että:

- Sähkön tuottaja on toiminut voimassa olevan seurantasuunnitelman mukaisesti ja että tuotantaselvityksen mittaustiedot on aikaansaatu seurantasuunnitelman mukaisella seurantajärjestelmällä;
- Seurantajärjestelmän tuottamat tiedot ovat oikeita ja tuotantaselvityksen tietosisältö on johdettu oikein seurantajärjestelmän rekisteröimistä ja tallentamista tiedoista oikealle ajanjaksolle;
- Muut järjestelmään hyväksymisen edellytykset ja hyväksymispäätöksen, seurantapäätöksen sekä mahdollisen muutospäätöksen ehdot ovat olleet tariffijaksolla voimassa eikä niihin ole tullut muutoksia;
- Muut mahdolliset hyväksymispäätökseen, muutospäätökseen tai seurantapäätökseen kirjatut erityisehdot täytyvät;
- Laskelmien virheettömyys: Jos todentaja löytää laskelmista laskuvirheitä, tulee todentajan olla yhteydessä sähkön tuottajaan. Jos virheitä ei ole mahdollista korjata, virhe raportoidaan poikkeamana todentajan varmennuksessa;
- Sähköntuottajan tiedonhallintajärjestelmän virheetön toiminta tuotantaselvitystä koskevalla ajanjaksolla: Tarkastus tehdään pistokokein etukäteen valituista aikaperiodeista ja tietosarjoista;
- Mahdolliset laiteviat seurantajärjestelmässä tariffijakson aikana sekä niihin liittyvät puuttuvat tai virheelliset tiedot ja virheiden korjaustavat.

Kun todentaja on antanut tuotantaselvityksen varmennuksen, todentajan tulee toimittaa maksatushakemus tai tuotantoilmoitus liitteineen takaisin sähkön tuottajalle. Sähkön tuottajan vastuulla on toimittaa todennettu maksatushakemus tai tuotantoilmoitus Energiavirastoon kahden kuukauden kuluttua tariffijakson päättymisestä.

### 9.5.2 Maksatuspäätös ja tuotantoilmoituksen kuittaminen


Energiavirasto käsittelee todentajan varmentaman ja sähkön tuottajan allekirjoittaman maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen viivytyksettä sen vireille saapumisesta. Tarvittaessa Energiavirasto voi pyytää selvitystä tuotantaselvityksen tiedoista sähkön tuottajalta tai varmennuksen tiedoista todentajalta. Energiavirasto toimittaa sähkön tuottajalle maksatuspäätöksen tai kuittaa sähkön tuottajalle tuotantoilmoituksen käsitellyksi. Jos todentaja on raportoinut tuotantaselvityksen varmentamisen yhteydessä poikkeamista tai virheistä, Energiavirasto on ottanut niihin kantaa maksatuspäätöksen perusteluissa. Lisäksi maksatuspäätöksen ratkaisussa voi olla sähkön tuottajaa koskevia velvoitteita, jotka edellyttävät esimerkiksi ylimääräistä laitoskäyntiä tai seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden uutta tarkastuttamista.

Tuotantoilmoituksista ei tehdä päätöksiä muutoin, kun siinä tapauksessa, että sähkön tuottaja joutuu maksamaan valtiolle alituotantokorvausta tuotantotukilain edellyttämän sähkön tuotantomäärän alituksesta. Jos todentaja on raportoinut tuotantoilmoituksen tuotantaselvityksen varmentamisen yhteydessä poikkeamista tai virheistä, Energiavirasto ottaa niihin kantaa kirjallisesti sähköpostitse kuitatessaan tuotantoilmoituksen sähkön tuottajalle käsitellyksi.

Vastuu sähkön tuottajalle asetettujen velvoitteiden täyttämistä ja tarvittavien tarkastusten tilaamisesta todentajalta on sähkön tuottajalla. Todontajan tulee perehtyä sähkön tuottajan maksatuspäätöksiin ja tuotantoilmoitusten kuittauksiin sekä niissä mahdollisesti esiintyviin määräyksiin.

### 9.6 Laitoskäyntivaatimukset premiojärjestelmässä

Premiojärjestelmään kuuluvien voimalaitosten paikan päällä suoritettaville tarkastuskäynneille on määritetty tässä luvussa minimikriteerit ja -vaatimukset, jotka todentajan tulee täyttää. Laitoskäynnit on esitetty kuvassa 9.1 ja seuraavissa alaluvuissa. Todontajat saavat suorittaa varmentamistehtäviään laitoksilla myös näitä minimikriteerejä useammin, mikäli katsovat sen olevan hyvää asiakaspalvelua tai tarpeen muista ammattitaitonsa pohjalta määritellyistä syistä.



Kuva 9.1. Laitoskäyntivelvoitteet premiojärjestelmässä

Energiavirasto voi lisäksi määrätä sähkön tuottajaa tilaamaan todentajalta ylimääräisen laitoskäynnin tai seurantasuunnitelman ja -järjestelmän vastaavuuden tarkastamisen osana maksatus- tai muutospäätöstä tai tarkastuksen yhteydessä. Todontaja voi raportoida määräyksiin liittyvät suoritettavat tehtävät seuraavan maksatushakemuksen varmennuksen lisätiedoissa tai sähköpostitse [premiotuki\(a\)energiavirasto.fi](mailto:premiotuki(a)energiavirasto.fi).

Ilmoitusmenettelyllä vältetään ylimääräiset selvityspyynnöt määräysten noudattamisen tarkastamisen osalta.

#### **9.6.1 Laitoskäynti ilmoituksen varmentamisen yhteydessä**

Ensimmäinen laitoskäynti tulee tehdä osana ilmoitusta osittain tai kokonaan valmistuneesta voimalaitoksesta. Laitoskäynnillä todentaja varmentaa täyttääkö voimalaitos uutuutta, sijaintia, korvaavuutta ja verkkoliitintä koskevat vaatimukset. Ilmoituksia ja niiden sisältöjä on käsitelty todentajaohjeen luvuissa 9.3 ja 9.4.

#### **9.6.2 Laitoskäynti ensimmäisen maksatushakemuksen tai tuotantoilmoituksen varmennuksen yhteydessä**

Energiavirasto velvoittaa preemiojärjestelmään hyväksytyille voimalaitokselle annettavassa seurantapäätöksessä sähkön tuottajan tarkastuttamaan todentajalla, että laitoksen seurantajärjestelmä ja seurannassa soveltamat käytännöt vastaavat seurantapäätöksen liitteenä olevaa seurantasuunnitelmaa. Seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen vaatii aina todentajan laitoskäynnin ja se on tehtävä viimeistään ennen ensimmäistä maksatusta tai tuotantoilmoitusta. Seurantajärjestelmän vaatimustenmukaisuuden tarkastaminen tehdään kuten syöttötariffijärjestelmässä, ks. todentajaohjeen luku 5.7.2.

#### **9.6.3 Laitoskäynti ennen tukijakson päättymistä**

Sähkön tuottajan 12 vuoden tukiaika jakautuu kolmeen 4 vuoden mittaiseen tukijaksoon. Tukiajan alkamisen jälkeen laitoskäynti tulee tehdä jokaisen tukijakson viimeisten neljän tariffijakson aikana.