

kirjaamo@energiavirasto.fi
Energiavirasto

Dnro: 147/040300/2023

Lausunto suuntaviivoista sähköverkkotoimintojen valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 1.1.2024–31.12.2027 ja 1.1.2028–31.12.2031

EPV Alueverkko Oy kiittää mahdollisuudesta lausua Energiaviraston 1. suuntaviivoista sähköverkkotoimintojen valvontamenetelmiksi.

EPV Alueverkko yhtyy Energiateollisuus ry. lausuntoon suuntaviivoista sähköverkkotoimintojen valvontamenetelmiksi valvontajaksoilla 1.1.2024–31.12.2027 ja 1.1.2028–31.12.2031.

Haluamme lisäksi nostaa esiin myös suurjännitteiseen jakeluverkko kohdistuvan termin ”Luonnollinen monopoli”, joka ei toteudu samalla tavoin kuin sähkönjakeluverkossa, koska sillä ei ole omaa maantieteellistä verkkoaluetta. Suurjännitteiseen jakeluverkkoon ei ole myöskään pakollista liittyä, vaan se voidaan ”ohittaa” rakentamalla 110 kV johto esim. yksittäisen tuotanto/kulutusliittymän toimesta suoraan kantaverkkoon liitettäväksi!

EPV Alueverkko pyrkii aina ottamaan uusien suurjännitteisten jakeluverkkojen suunnittelussa huomioon myös sen, että rakennettava voimajohto muodostaisi mahdollisen rengasverkkoyhteyden myöhemmässä vaiheessa, samalla huomioiden kehitteillä olevien uusien kulutus-/tuotantohankkeiden liitettävyyden kustannustehokkaasti ympäristökäyttäjät huomioiden. Rengaskäyttöinen verkko on suurjännitteisessä jakeluverkossa asiakkaille myös merkittävä etu, koska sillä voidaan minimoida tai kokonaan välttää mahdolliset keskeytysvaikutukset liittymispisteille.

EPV ALUEVERKKO OY


Jukka Rajala

Toimitusjohtaja

EPV Alueverkko OyKirkkopuistikko 0
Vaasa
65100 Vaasa
FinlandTel +358 (0)10 505 5430
Fax +358 (0)10 505 5001Nordea FI91 1571 3000 0282 83 NDEAFIHH
Y-tunnus 2002112-4Kotipaikka
Alv rek.