

10.10.2025

2340/000002/2025

Määräys sähkönjakelupalvelutuotteiden maksukomponenttien määrätymisperusteista

Luonnos, Helsingissä, 10.10.2025

Energiavirasto on määrännyt sähkömarkkinalain (588/2013) 54 §:n 2 momentin nojalla:

1 §

Tätä määräystä sovelletaan sähkön jakeluverkonhaltijoiden tarjoamiin tuotteisiin enintään 20 kV jännitetasolla.

2 §

Perusmaksuja koskevat rajaukset

Perusmaksun hinta määräytyy euroa per kalenterikuukausi.

Perusmaksun suuruus voi vaihdella eri pääsulakekokojen sekä samassa liittymässä olevien käyttöpaikkojen lukumäärien mukaan.

3 §

Energiamaksuja koskevat rajaukset

Energiamaksu määräytyy senttiä per kulutuksen mitattu energia (kWh).

Päivä-yö sekä kausijaottelussa tulee soveltaa mittausasetuksen (767/2021) 7 luvun 2 §:n mukaista valtakunnallista aikajaotusta.

4 §

Tehoperusteisia maksuja koskevat rajaukset

Enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeen tehomaksukomponentti tulee ilmoittaa euroa per kilowatti (€/kW) muodossa.

Enintään 3 x 63 ampeerin pääsulakkeen tehomaksukomponentti määräytyy kuukauden korkeimman mitatun varttitehon mukaan 5 kW kynnyksellä.

Yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeen tehomaksukomponentti määräytyy kuukauden korkeimman mitatun varttitehon mukaan. Kynnysrajaa tai minimilaskutustehoa ei voi soveltaa.

5 §

Yli 3 x 63 ampeerin pääsulakkeen käyttöpaikalle voi tarjota loistehokomponenttia. Loistehokomponentti voi sisältää kynnyksen.

6 §

Energiavirasto voi antaa tämän määräyksen soveltamisesta tarkentavia ohjeita kirjallisesti.

7 §

Pykälien 2–5 mukaiset määräytymisperusteet tulevat voimaan 1.1.2029.

Määräyksen pykälät ovat ylläesitetystä voimaantulopäivästä lähtien voimassa toistaiseksi.

8 §

Tämä määräys on julkaistu Energiaviraston määräyskokoelmassa ja se on saatavissa myös Energiavirastosta:

Osoite Lintulahdenkuja 2 A, 00530 HELSINKI
Puhelin 029 5050 000
Kotisivusto <http://www.energiavirasto.fi/>